

Konformitätserklärung hinsichtlich der trinkwasserhygienischen Eignung von Produkten – P1

Aussteller:

GreenLife GmbH
Sacktannen 1a
19057 Schwerin

Inverkehrbringer:

GreenLife GmbH
Sacktannen 1a
19057 Schwerin

Datum: 02.02.2024

Beschreibung:

Behälter und Bauteile von Behältern (P1) mit einem wasserberührten Oberflächenanteil $\geq 10\%$ im Behälter, in der Trinkwasser-Installation, Wasservolumen $< 10\text{ l}$, einschließlich Reparatursysteme, $F_c = 4\text{ d/dm}$
Temperatur 23°C
Material: LLDPE

Produkt:

GreenLife Erdtank – GET; GreenLife Flachtank – GFT; GreenLife Kellertank – GKT;
GreenLife Erdschacht – GES; GreenLife Volumentank - GVT

Bestätigung:

Hiermit wird bestätigt, dass die oben genannten Produkte auf der Grundlage:

- des Zertifizierungsprogrammes „D6 KTW-UBA vom 2016-04-16-Rev03“ der Zertifizierungsstelle:
„Kiwa GmbH, Gutenbergstraße 29, 48268 Greven“,
- der „Empfehlung zur Konformitätsbestätigung der trinkwasserhygienischen Eignung von Produkten“ des Umweltbundesamtes,

die Anforderungen der Bewertungsgrundlage/ Leitlinie des Umweltbundesamtes:

- Bewertungsgrundlage für Kunststoffe und andere organische Materialien im Kontakt mit Trinkwasser (KTW-BWGL)

erfüllt.

Die nachfolgend genannten Bewertungs-/ Prüfberichte, (bei Kiwa hinterlegt)

Prüfbericht: **KIWA 122200208-0001 vom 11.05.2022**
Migrationsanforderungen gemäß KTW-BWGL (9. März 2021)

Prüfbericht: **KIWA 122200208-0002 vom 16.06.2022**
Mikrobieller Bewuchs gemäß KTW-BWGL (9. März 2021
Pkt. 5.6.3, DIN EN 16421:2015-05, Verfahren 2

sind Bestandteil der Konformitätsbestätigung.

Die Konformitätsbestätigung behält ihre Gültigkeit bis zum 10.05.2027, solange keine signifikanten Veränderungen in der Materialzusammensetzung oder Herstellung stattfinden.

Schwerin, 02.02.2024



Arne Schröder